

Ventilator

**ROTOR ventilator anvendt til nedkøling
af smør på mejerier.**



Type:

- **R. 615/10/-45**
- **400V. Start/Stop**
- **0,25 kW motor**
- **2,16 Amp.**
- **Ydelse 11.650 m³/timen.**

Udsugningsenhed 615/10-45



Kølerum smørmejeri

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • Fax. +45 75211221 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk